



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО
МЯСНИКОВСКОМУ РАЙОНУ**

ул. Мясникяна, 127, с. Чалтырь, 346800

Телефоны, факс (86349) 2-27-44

Телефон доверия Главного управления МЧС России
по Ростовской области (863) 239-99-99

«03» декабря 2021 г., 15 час. 00 мин. № 17/1/1
(дата и время составления предписания)

Предписание

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении выездной проверки от 16.11.2021 № 17, учётный № проверки 61210061000201358382

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:

федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Семякиным Денисом Андреевичем – ВрИО дознавателя ОНДиПР Мясниковскому району УНДиПР Главного управления МЧС России по Ростовской области.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №8 «Сказка»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

346816, Ростовская область, Мясниковский р-н, с Большие Салы, Заводская ул., д. 1

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №8 «Сказка», ИНН - 6122006956, ОГРН - 1026101312786, юридический адрес: 346816, Ростовская область, Мясниковский р-н, с. Большие Салы, Заводская ул., д. 1

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (её филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «22» ноября 2021 года, 15 час. 00 мин. по «22» ноября 2021 года, 17 час. 00 мин
с «03» декабря 2021 года, 14 час. 00 мин. по «03» декабря 2021 года, 15 час. 00 мин

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

9. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Двери помещения в прачечную не имеют требуемого предела огнестойкости	ст. 4, 88 ФЗ № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22 июля 2008 года; п. 5.2.6 СВОД ПРАВИЛ 4.13130.2013	26.08.2022 года	
2.	Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) складского назначения с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны: а именно	п. 12 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 О противопожарном режиме	26.08.2022 года	

	не обеспечено категорирование помещения в прачечную и отсутствует обозначение категории помещения в прачечную на входных дверях с наружной стороны			
3.	Не организовано проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из нового здания детского сада с первого этажа при пожаре	п. 17, пп. 6 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 О противопожарном режиме	26.08.2022 года	
4.	При эксплуатации эвакуационных путей руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений (в части наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	п. 23 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 О противопожарном режиме	26.08.2022 года	
5.	Замки на дверях эвакуационных выходов не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 О противопожарном режиме	26.08.2022 года	
6.	Ширина эвакуационных выходов, за исключением нового модуля, менее 1,2 метра, а именно 1,08 метра	ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.19 СВОДА ПРАВИЛ 1.13130.2020 СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ	26.08.2022 года	

(указывается выявленные нарушения обязательных требований)

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или)

сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

ВрИО дознавателя ОНДиПР по Мясниковскому району
УНДиПР Главного управления
МЧС России по Ростовской области
лейтенант внутренней службы Д.А. Семакин

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего выездную проверку)




(подпись)

Семакин Д.А. – ВрИО дознавателя ОНД и ПР по Мясниковскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области, тел. (86349) 2-27-44, E-mail: 65gpn_rnd@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом инспекционного визита (дата и время ознакомления).

3.12.2021 г.  Саркисян П. С.

Отметка о направлении акта инспекционного визита в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.

*отметки размещаются после реализации указанных в них действий

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575801

Владелец Саркисянц Светлана Павловна

Действителен с 04.03.2021 по 04.03.2022